

По требованию прокуратуры Салаватского района суд обязал привести здание районного дома культуры в надлежащее противопожарное состояние.

Прокуратурой Салаватского района в ходе проведенной проверки здания муниципального бюджетного учреждения Социально-культурный центр досуга муниципального района Салаватский район РБ выявлено множество нарушений норм противопожарной безопасности, в том числе отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации за подвесным потолком зрительного зала и помещения подвала, отсутствие системы дымоудаления в подвале, нарушения при установке дымовых пожарных извещателей.

Прокуратурой района в адрес главы администрации МР Салаватский район РБ внесено представление, однако необходимых мер по устранению нарушений не принято.

В связи с этим прокуратура района обратилась в Салаватский межрайонный суд с требованием о возложении на администрацию МР Салаватский район РБ обязанности устранить допущенные нарушения и привести здание Социально-культурного центра досуга муниципального района Салаватский район РБ в нормативное состояние, обеспечивающее пожарную безопасность.

Судом требования прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение решение суда находится на контроле прокуратуры района.

Прокурор района

Р.Р. Гильманов

